



**ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ**

20.10.2026

г. Екатеринбург

№ 479

Об утверждении плановых и фактических значений показателей надежности объектов теплоснабжения, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием Шалинского муниципального округа «Сылвинское жилищно-коммунальное хозяйство», на 2025–2030 годы

В соответствии с пунктом 7.4 части 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340», на основании подпункта 11 пункта 12 и подпункта 13 пункта 21 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области», целях утверждения инвестиционной программы муниципальному унитарному предприятию Шалинского муниципального округа «Сылвинское жилищно-коммунальное хозяйство» на 2027–2029 годы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить плановые и фактические значения показателей надежности объектов теплоснабжения, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием Шалинского муниципального округа «Сылвинское жилищно-коммунальное хозяйство», на 2025–2030 годы (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области А.Л. Соболева.
3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Министр

А.В. Рубцов

УТВЕРЖДЕНЫ
 приказом Министерства энергетики
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Свердловской области
 от 20.10.2026 № 479
 «Об утверждении плановых
 и фактических значений показателей
 надежности объектов
 теплоснабжения, эксплуатируемых
 муниципальным унитарным
 предприятием Шалинского
 муниципального округа
 «Сылвинское жилищно-
 коммунальное хозяйство»,
 на 2025–2030 годы»

ПЛАНОВЫЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
показателей надежности объектов теплоснабжения, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием
Шалинского муниципального округа «Сылвинское жилищно-коммунальное хозяйство», на 2025–2030 годы

Номер строки	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя по годам					
			фактическое	текущее	плановое			
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Показатели надежности							
2.	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя	ед./км	1,839	1,724	1,724	1,724	1,724	1,724

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей							
3.	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100
4.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	ед.	48	45	45	45	45	45